

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 116,
тел. 5-43-79, факс 5-63-01
http://17cgie.ru e-mail: priem@17cgie.ru
ОКПО 01958337, ОГРН 1051700509288 ИНН/КПП 1701037811/170101001

Орган инспекции
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710107 от 30.12.2015 г.

Утверждаю
Врио главного врача ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Тыва"
С.С. Оюн
« 19 » мая 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) государственным
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые предполагают использовать для отдыха и оздоровления
детей и молодежи

№ 144 от 19.05 2025 г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Хол Чаа-Хольского района
РТ».

ИНН: 1715001660; ОГРН: 1031700703781.

Юридический адрес: 668221, Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Хол,
ул. Школьная, зд.1.

Наименование объекта инспекции: Пришкольный летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» при МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Хол
Чаа-Хольского района РТ.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: организация оздоровительного
учреждения с дневным пребыванием детей в период летних каникул.

Цель: экспертиза соответствия государственным санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагаются использовать для функционирования оздоровительного учреждения с
дневным пребыванием детей в период летних каникул.

Дата проведения инспекции: 17.04.2025 – 15.05.2025 г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявление на проведение работ (выполнение услуг) от 08.04.2025 г. № 144.

**Материалы и нормативные документы, используемые при проведении
санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-
20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проведены лабораторно-инструментальные исследования, испытания:

- проба питьевой воды из распределительной сети централизованной системы водоснабжения (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 22.04.2025 г. № 17-01-02/00906-25).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Улыбка» организовывается на базе МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Хол (далее – оздоровительное учреждение), которое размещено на первом этаже двухэтажного здания по адресу: Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Хол, ул. Школьная, зд.1.

Оздоровительное учреждение планирует организовать сезон летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 3 смены: 1 смена с 03.06.2025 г. по 23.06.2025 г с охватом 82 детей, 2 смена с 26.06.2025 г. по 16.07.2025 г с охватом 82 детей, 3 смена с 18.07.2025 г. по 07.08.2025 г с охватом 25 детей.

Продолжительность оздоровительной смены – 21 календарных дней, что соответствует требованиям п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20.

Всего количество сотрудников, планируемых в работе оздоровительного учреждения:

- 1 сезона – 11, в том числе: начальник лагеря – 1, воспитатель - 4, медицинский работник – 1, повара – 1, помощник повара - 1, кухонный работник – 1, тех.работник – 2;
- 2 сезона – 11, в том числе: начальник лагеря – 1, воспитатель - 4, медицинский работник – 1, повара – 1, помощник повара - 1, кухонный работник – 1, тех.работник – 2;
- 3 сезона – 6, в том числе: начальник лагеря – 1, воспитатель - 1, медицинский работник – 1, повар – 1, помощник повара – 1, тех.работник - 1.

Возраст детей: с 6 до 14 лет.

Количество отрядов в смену – 4 (по 20, 22 детей).

Режим дня оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 8:30 до 14:30 часов, утвержден директором МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района и предусматривает:

- приход, сбор детей,
- зарядка;
- линейка;
- общелагерные мероприятия, работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций;
- оздоровительные процедуры, прогулка
- обед;
- клубный час, прогулка;
- уход домой.

Территория, прилегающая к зданию, огорожена по всему периметру, отсутствуют зеленые насаждения, плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Территория освещена в темное время суток, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительного учреждения выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

В зоне отдыха оборудованы скамейки и навес.

В физкультурно-спортивной зоне имеется баскетбольная и волейбольная площадки с покрытием без дефекта и повреждений, что соответствует требованиям п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Покрытие асфальтовой дорожки на собственной территории не имеет дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания на 1м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не предусмотрено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Заключен договор с ГУП «Транспортный сервис и проект» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 12.03.2025 г. № 6.18/2025.

Договор на вывоз жидких бытовых отходов заключён с частым лицом Содунам Шенне Шугуевна от 11.03.2025 г.

Договор на проведение разовой акарицидной обработки территории, обследование территории на заселение клещами и контроль эффективности акарицидной обработки оздоровительного учреждения площадью 2,4 га заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 31.03.2025 г. № 287.

Для функционирования оздоровительного учреждения выделены следующие помещения:

- помещения для игровых занятий (кабинеты № № 29, 30, 31, 32 по тех.паспорту);
- кружковые (кабинеты №№ 13, 15 по тех.паспорту);
- пищеблок с обеденным залом;
- складское помещение для хранения пищевой продукции;
- санитарный узел общий для мальчиков и девочек;
- раздевалка для верхней одежды;
- спортивный зал;
- инвентарная;
- комната для хранения уборочного инвентаря и дезсредств.

Набор помещений для функционирования оздоровительного учреждения соответствует минимальному набору помещений, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения медицинской помощи, медицинского контроля за состоянием здоровья отдыхающих организован медицинский кабинет (лицензия на осуществление медицинской деятельности от 28.09.2012 г. № ФС-17-01-000363).

Для медицинского обслуживания детей с 1 сезона функционирования летнего оздоровительного учреждения предусмотрен медицинский работник Бавуу Лида Тюлюшовна, с 2 и 3 сезона Чаштыг Руслана Тюлюшовна.

В состав медицинского кабинета входит:

- кабинет приема;
- процедурный кабинет, совмещенный с изолятором.

Оснащенность:

- кабинет приема: рабочий стол, стул, шкаф для документации, тумбочка, весы, ростом;
- процедурный кабинет: кушетка, ширма, открытый прибор для обеззараживания воздуха, шкаф для медикаментов и изделий медицинского назначения (2), манипуляционный столы (2), одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости

(контейнеры) с плотно прилегающей крышкой для сбора острых медицинских отходов, холодильное оборудование (2).

Внутренняя отделка медицинского кабинета выполнена с учетом функционального назначения: стены на всю высоту выполнены из кафельной плитки, потолок - из вододисперсионной краски, пол - из кафельной плитки, устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук в медицинском кабинете установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Санитарное состояние медицинского кабинета на момент обследования удовлетворительное, ежедневная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств проводится, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Площади помещений для кружковых и игровых занятий:

В одну смену будут отдыхать 42 ребенка, которые будут распределены на 2 отряда. Для занятий в помещениях дети будут поделены на 5 подгрупп по 8-9 человек.

- площадь кабинетов для игровых занятий (№№ 29, 30, 31 по тех.паспорту) составляет 36,8 м², при наполняемости помещений - 9 детей, составляет 4,0 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь кабинета для игровых занятий № 32 составляет 40,6 м², при наполняемости помещения - 9 детей, составляет 4,5 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь кабинета для кружковых занятий № 13 составляет 29,3 м², при наполняемости 9 детей, составляет 3,2 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь кабинета для кружковых занятий № 15 составляет 24,1 м², при наполняемости на 9 детей, составляет 2,6 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка помещений:

- стены игровых и кружковых комнат на 1,5 м высоту выполнены из эмалевой краски, потолки побелены краской вододисперсионным составом, при гигиеническом нормативе стены и потолки помещений должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- полы выполнены из линолеума и эмалевой краски, при гигиеническом нормативе полы должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

- стены санитарных узлов на 1,5 м высоту выполнены из кафельной плитки, потолки побелены краской вододисперсионным составом, пол - из кафельной плитки, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Выделенный уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ промаркирован, хранятся в специально выделенном помещении, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания помещений пребывания детей предусмотрен настенные облучатели в каждом помещении, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Организацию горячего питания детей обеспечивает пищеблок МБОУ СОШ им. Ш.Ч.Сат с. Чаа-Хол Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, размещенный в здании основной школы для старших классов по адресу: Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Хол, ул. Школьная, зд.1.

Пищеблок представлен следующими помещениями:

- обеденный зал;
- горячий цех;
- моечная зона;
- складское помещение для хранения овощей и пищевых продуктов;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств;
- комната для персонала.

Оснащенность пищеблока:

Обеденный зал: столы (22), стулья (90), посадочных мест — 90.

Горячий цех с раздаточной зоной: цельнометаллическими производственными столами-2 (для готовых и для сырых продуктов), 6-конфорочной электрической плиткой, разделочными досками, ножами промаркированные (для сырых и готовых), кухонной посуды, жарочным шкафом, микроволновой печью.

Моечная зона: двухсекционные раковины для мытья посуды (4), ванна для мытья кухонной посуды, стеллаж для хранения чистой кухонной посуды(1), сушилки для чистой столовой посуды (6).

Складское помещение: стеллажами для пищевых продуктов, контейнерами с крышкой для сыпучих продуктов, поддонами для хранения овощей, весами (3), морозильными и холодильными устройствами (8).

Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлены 6 умывальных раковин с обеспечением мыла, бумажного полотенца, ведрами для сбора мусора, исходя из расчета 1 умывальная раковина на 4 посадочных мест, при гигиеническом нормативе при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Стулья и столы без дефектов и повреждений, покрытия позволяют проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Количество столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В наличии столовой посуды для детей: тарелки I блюд – 50 шт, тарелки II блюд – 50 шт, салатницы – 50 шт, стаканы – 55 шт, ложки – 55 шт.

Наличие деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря, столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в обеденном зале организован с использованием установки с дозированным розливом воды (кулер), что соответствует требованиям п. 8.4.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кухонная посуда, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Посуда (кастрюли) для приготовления пищи выполнена из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20., 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Доски и ножи промаркированы для сырых и готовых продуктов, без повреждений, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В горячем цехе пищеблока над электроплитой и жарочным шкафом предусмотрена локальная вытяжная система вентиляции (вытяжной зонт), что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Холодильное оборудование для хранения суточных проб оснащено термометром, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отбор суточных проб будет осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенных и обеззараженных емкостях с плотно закрывающимися крышками. Для хранения суточных проб имеется холодильник, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия на потребителя предусмотрен термометр, что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, помещения подвергаются ежедневной влажной уборке, не выявлены признаки наличия насекомых, грызунов, синантропных птиц, животных, проживание физических лиц, хранение в производственных помещениях личных вещей и комнатных растений, что соответствует требованиям п.п. 2.18., 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для ежедневной влажной уборки, для обработки всей посуды и столовых приборов применяют дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией по их применению, что соответствует требованиям п.п. 2.18., 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для проведения уборки производственных помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Хранения спецодежды работников пищеблока осуществляется в шкафу с обеспечением раздельного хранения от верхней одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения овощей и пищевой продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и прибором для измерения температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Холодильные оборудования в складском помещении оборудованы контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

обеденный зал: стены на 1,5 м выполнены из эмалевой краски, остальная часть стен до потолка и потолок – краской вододисперсионным составом, пол – эмалевой краской;

моечная зона: стены на всю высоту выполнены из эмалевой краски, остальная часть стен до потолка и потолок – вододисперсионной краской, пол – эмалевой краской;

горячий цех: стены на всю высоту выполнены из эмалевой краски, остальная часть стен до потолка и потолок – вододисперсионной краской, пол – эмалевой краской;

складское помещение: стены на высоту 1,5 м выполнены из кафельной плитки, потолок – вододисперсионной краской, пол – эмалевой краской, при гигиеническом нормативе стены и полы помещений должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Поставщиками продуктов питания и продовольственного сырья у пищеблока МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с. Чаа-Хол являются:

- ИП Кандан Саяна Семеновна — хлебобулочные изделия (договор от 24.03.2025 г. № 54);

- частное лицо Араптан Ольга Александровна — мясо (договор от 24.03.2025 г. № 60, № 61, № 62.);

- ИП Дыртык Чингис Альфредович — продукты питания (договор от 24.03.2025 г. № 44.).

Имеется разработанное и утвержденное директором МБОУ СОШ им. Ш.Ч.Сат с. Чаа-Хол 14-дневное примерное меню оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню для организации питания детей дифференцировано по возрастной категории: с 6 до 14 лет.

Предусмотрено 3-хразовое питание детей (завтрак, обед, полдник), при гигиеническом нормативе количество обязательных приемов пищи в организации с дневным пребыванием в период каникул продолжительностью нахождения ребенка в организации до 6 часов (с 8:30 до 14:30) – два приема пищи (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное 14-дневное примерное меню разработано на период не менее двух недель, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработанное примерное меню содержит данные о приеме пищи, наименовании блюда, выходе блюд, количественном составе пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) в каждом блюде, энергетической ценности блюда, номере рецептуры блюд, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню не отмечается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 дня.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в форме бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. В игровой комнате будет установлен кулер со съемными бачками, обеспеченные одноразовыми стаканами, емкостью для использованных одноразовых стаканов, что соответствует требованиям п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для проведения разовой дератизации, дезинсекции учебных кабинетов с площадью – 235,1 м², заключен договор № 287 от 31.03.2025 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва».

Вентиляция: за счет вентиляционных труб и оконных проемов.

Для проветривания помещений оздоровительного учреждения предусмотрены открывающиеся поворотнo-откидные створки. На открывающихся форточках игровых, кружковых, помещениях пищеблока предусмотрены москитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованием п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Отопление: централизованное.

Освещение: естественное и искусственное. Система искусственного освещения в помещениях общая. В качестве источников света используется светодиодные лампы в потолочных светильниках.

Водоснабжение: централизованное.

Пищеблок обеспечен бесперебойной подачей горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе экспертизы проведены лабораторно-инструментальные исследования:

- проба питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III. табл. 3.3., 3.5., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 22.04.2025 г. № 17-01-02/00906-25).

Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с. Чаа-Хол, которые предполагают использовать для